



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ  
№30» г. МАХАЧКАЛА (МБОУ «МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №30»)**

367010 г. Махачкала, ул. А. Исмаилова 66 «а»

тел.:64-69-52

« 15 » июля 2019г.

№ \_\_\_\_\_

**Заместителю главного государственного  
инспектора ОНД и профилактической работы №1  
по Советскому району  
г. Махачкала  
майору внутренней службы  
У.А. Умарову**

**Директора МБОУ  
«Многопрофильный лицей №30»  
г. Махачкала  
С.Г. Малиютаки**

***Об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения***

### **Информация**

Рассмотрев представление от 25 июня 2019 года об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, направляю Вам информацию о принятых мерах по устранению выявленных нарушений:

1. Организована проверка источника наружного противопожарного водоснабжения с составлением соответствующего акта. Второй раз проверка будет проведена осенью.
2. Направлено письмо в «Махачкалаводоканал» № 69 от 2 июля 2019г. по итогам данной проверки.
3. Заключен договор в рамках проекта «150 школ» 16 июля на проведение работ по огнезащитной обработке деревянных чердачных конструкций и конструкций актового зала. Работы будут завершены до 15 августа 2019г.

4. Обеспечено наличие и исправность огнетушителей. Перезарядка проведена своевременно.
5. Противопожарный инструктаж проведен со всеми лицами.
6. В ходе ремонтных работ до 25 августа пороги перед основным эвакуационным выходом будут устранены, выход будет оборудован пандусом.
7. Отсутствие перил на маршевых лестницах эвакуационных выходов ранее в представлениях не указывалось. По данному вопросу отправлено письмо УЖКХ г. Махачкала.
8. Монтаж и установка пожарной сигнализации в подсобном помещении кабинета биологии, в фойе перед основным эвакуационным выходом и в помещении охраны будет произведена в рамках проекта «150 школ» до 20 августа 2019г.
9. По вопросу оборудования дверей лестничных клеток приспособлениями для самозакрывания (доводчиками) отправлено письмо в УЖКХ г. Махачкалы.
10. Мероприятия по ограждению по периметру кровли включены в муниципальную Программу «Пожарная безопасность муниципального образования городского округа «город Махачкала» на 2019-2022годы».

**Директор МБОУ**

**«Многопрофильный лицей №30»**



**С.Г. Малиотаки**