



**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ  
БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН**

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 1 ПО Г. МАХАЧКАЛА**

367015, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 124 «а». Телефон 8(722) 67-32-43 факс 8 (722) 63-35-58  
367027, г. Махачкала, пр. Акушинского, 30 «д». Телефон: (8722) 51-70-98. 55-15-87 Факс: (8722) 51-70-98. 55-15-87  
Сайт: www.05.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (8722) 39-99-99

**ПРЕДПИСАНИЕ № 17/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты  
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Многопрофильный лицей № 30»

Директор Мусаева Залму Халилулаевна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 17 от «11» января 2018 г. главного (~~заместителя главного~~) государственного инспектора г. Махачкалы по пожарному надзору Магомедова М.Б., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «16» января 2018 г. по «06» февраля 2018 г. проведена внеплановая / выездная проверка заместителем начальника отдела НД и ПР №1 по г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД майором внутренней службы Гитиновым Р.М., на территории, в здании (-ях) и помещении(-ях) объекта защиты: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей № 30», расположенном (-ых) по адресу: г. Махачкала, ул. Ф. Энгельса, 9, совместно с заместителем директора по АХЧ Алиевым А.М.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Руководителю организации организовать проведение проверки источника наружного противопожарного водоснабжения (пожарного гидранта) не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующего акта	Правила противопожарного режима в РФ п.55	01.07.2018	
2	По периметру кровли 3-х этажного корпуса установить ограждение соответствующее ГОСТу 25772 высотой не менее 0,6 м	ФЗ от 22.07.2008 г. N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4; п.8.11 СНиП 21-01-97*	01.07.2018	
3	Подвальные помещения оборудовать автоматической пожарной сигнализацией	Правила противопожарного режима в РФ п.61	01.07.2018	

4	Двери лестничных клеток оборудовать уплотнителями, приспособлениями для самозакрывания (доводчиками)	СП 1.13130.2009 п.4.2.7; ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4,	01.07.2018	
5	Подсобное помещение кабинета биологии оборудовать автоматической пожарной сигнализацией	Правила противопожарного режима в РФ п.61	01.07.2018	
6	Фойе перед основным эвакуационным выходом и помещение охраны оборудовать автоматической пожарной сигнализацией	Правила противопожарного режима в РФ п.61	01.07.2018	
7	Деревянный потолок актового зала обработать огнезащитным составом	Правила противопожарного режима в РФ п.21	01.07.2018	
8	Деревянные конструкции чердачного помещения обработать огнезащитным составом	Правила противопожарного режима в РФ п.21	01.07.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:

  
 (подпись)  
 «6» февраля 2018 г. М.Я.П. \* 30 \*  
 \* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Заместитель начальника ОНД и ПР №1 по г. Махачкала  
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД  
майор внутренней службы  
Гитинов Р.М.

Предписание для исполнения получила:

  
 (подпись)

Директор МБОУ  
 «Многопрофильный лицей №30»  
 Мусаева Залму Халилулаевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«6» февраля 2018 г.

Пометка об отказе получения предписания для исполнения: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Предписание для исполнения направлено заказным письмом по почте с уведомлением \_\_\_\_\_

---